

Znak sprawy: RT-042-1.2.2019

GMINA CHARSZNICA
32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20
NIP 659-11-53-915, REG 291010027

Charsznica, 22.02.2019 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego***„Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Charsznica”***

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1

Wszystkie obiekty. Wełna mineralna układana na stropie. Jaki współczynnik przewodzenia ciepła i twardość wełny?

Odpowiedź:

Współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,035, wełna w płytach

Pytanie 2

Wszystkie obiekty. Drzwi stalowe, wymagania ogniowe, dane techniczne, kolor?

Odpowiedź:

drzwi stalowe w kolorze brązowym (Orzech) o współczynniku przenikania ciepła wynoszącym <1,0

Pytanie 3

Obiekt ul. Sportowa 4. Po wizji lokalnej, kominy w fatalnym stanie technicznym. Czy należy je wyburzyć i wbudować ponownie?

Odpowiedź:

Tak, należy rozebrać i odbudować kominy, które są w złym stanie technicznym.

Pytanie 4

Obiekt ul. kolejowa 20 - do elewacji południowej dostawione są garaże blaszane. Należy je odsunąć czy ominąć podczas wykonywania prac ociepleniowych ?

Odpowiedź:

Tak, ściany za garażami również podlegają termomodernizacji

Pytanie 5

Czy należy wykonać nowy otok do instalacji odgromowej przy obiektach?

Odpowiedź:

Instalacja odgromowa musi być skuteczna.

Pytanie 6

Zapytanie odnośnie parapetów wewnętrznych czy wymiana tylko w wymienianych oknach czy we wszystkich oknach

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne należy wymienić tylko w miejscach wymienianych okien

Znak sprawy: RT.042.1.2.2019

Ponadto Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 3 w „Informacji dla Wykonawców nr 3”.

Pytanie:

Obiekt Miechów – Charsznica ul. Pomowskiej 1

- instalacja gazowa na budynku do zabudowy czy do przełożenia – odejście od ściany,

Odpowiedź po modyfikacji:

Rury gazowe należy przełożyć na górę systemu ocieplenia lub rury pozostają na ścianie a będą zabudowane korytkami instalacyjnymi z kratkami wentylacyjnymi na spawach.

Zamawiający informuje, iż w przedmiarze dot. budynku przy ul. Pomowskiej 2 dla poz. 2.18 "Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża" należy przyjąć obmiar 28,73m²

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 28.02.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

- 1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Charsznica

„Nie otwierać przed 28.02.2019 r. godz. 10:15”

- 2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz. 10:00.

- 3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 28.02.2019 r. godz. 10:15.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak